

Eni S.p.a. Via Cipolletti Deposito GPL di Roma



D.lgs 238 del 21 settembre 2005

Art. 8

Aggiornamento Febbraio 2007

APPROVATO PEE NO

DATI DEPOSITO

INDIRIZZO DEPOSITO	MUNICIPIO	ASL	TEL. h24	FAX
Via Cesare Cipolletti, 25 – Salone	VIII	ROMA B	06.4123581 06.41235851	06.4192059

RESPONSABILE

Funzione	Nome	Tel.	Fax
Gestore			
Responsabile del deposito GPL			

TIPOLOGIA AZIENDA:

Il Deposito tratta i seguenti prodotti finiti:

- propano,
- GPL miscela.

L'attività del Deposito riguarda:

- carico, scarico, movimentazione e stoccaggio GPL;
- ricezione e spedizione di bombole piene del GPL .

SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO: ()

ATTENZIONE: nella Istruttoria del CTR il raggio massimo è definito a **600 metri**

SCENARIO INCIDENTALE	SOSTANZA COINVOLTA	Distanza limite di danno
FLASH-FIRE	GPL	Ustioni per le persone all'interno del campo di infiammabilità della nube di gas/vapori
JET-FIRE	GPL	Irraggiamento termico, ustioni per le persone esposte

PIANIFICAZIONE

AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO

POSTO DI COMANDO AVANZATO	Da concordare con il D.T.S (V.V.F) comunque, al di fuori di almeno 600 metri (CTR)
VIGILI DEL FUOCO	
ARES 118 FORZE DELL'ORDINE POLIZIA MUNICIPALE	
AREA TRIAGE SANITARIO	
ELIAMBULANZA	